

SILLAMÄE KANNUKA KOOLI SÖÖKLA ja KÖÖGIPOK

VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE MINIMAALNE HOOLDUSSAGESUS- JA MAHT

1. Ventilatsioonisüsteemi hooldus 4 korda aastas:

- seadmete üldise seisukorra kontroll;
- õhufiltrite vahetus vastavalt vajadusele;
- veorihmade pinguse kontroll ja vajadusel reguleerimine;
- mootorite ja tiivikuvõllide määrimine;
- ventilatsiooniseadmete elektriosa hooldus ja kontroll;
- automaatikaseadmete hooldus, programmi ja seadeväärtuste kontroll ja reguleerimine;
- ringluspumpade ja ventiilajamite kontroll, puhastamine ja määrimine;
- soojusvahetite puhastamine ja töö kontroll;
- õhuklappide seisukorra ülevaatus ja puhastamine;
- veetorustiku ülevaatus ja õhutusautomaatide töö kontroll;
- rõhuvahelülite rakendumise kontroll;
- kõigi näitavate mõõteriistade visuaalne ülevaatus, taatlemine ja vajadusel vahetamine;
- elektriautomaatikakilpide ülevaatus ja puhastamine ning ühenduste pingutamine;